

# Normkabelverteiler als Leerschrank

## Sondertiefe mit Montageplatte

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1  
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )


Material : glasfaserverstärktes Polyester  
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einzelschwenkhebel  
(Kundenzylinder eingebaut)

### optional:

- Doppelschwenkhebel
- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung



			Datum	05.08.2012	Projekt:Leerschrank	Ang.-Nr.:		=
			Bearb.	H.Vonnoe	Best.-Nr: 3S1300-470M	Auf.-Nr.:		+
			Gepr.					
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	



**GSAB**  
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.  
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.