


FOUNDATION fieldbus und PROFIBUS-PA IP20-Verteilerbaustein, achtkanalig JRBS-40SC-8C/EX



Der achtkanalige Ex-Verteilerbaustein vom Typ JRBS-40SC-8C/EX ist für Feldbussysteme nach IEC 61158-2 konzipiert, d.h. sowohl für den FOUNDATION™ fieldbus als auch für den PROFIBUS-PA ausgelegt.

Der Verteiler ist mit einer einstellbaren Kurzschlussstrombegrenzung ausgestattet. Als max. Strombegrenzung können folgende Werte gemeinsam für alle Kanäle über einen Drehcodierschalter ausgewählt werden: 30, 35, 45 und 60 mA.

Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und ist in der Schutzart IP20 ausgeführt.

Der Verteilerbaustein verfügt über einen zuschaltbaren Abschlusswiderstand für den Bus. Der Schalter ist im Gehäuse auf der Platine integriert.

Über einen zweiten Schalter, der sich ebenfalls auf der Platine befindet, können Schirmung und Gehäuse direkt miteinander verbunden werden.

Hinweis: Es ist auf ausreichenden Potentialausgleich in der Anlage zu achten. Das Gerät wird über den M5 x 1-Bolzen des Gehäuses mit dem Potentialausgleich verbunden.

Zubehör: Zur zusätzlichen Erhöhung der Schutzart sind unterschiedliche Aluminium- und Edelstahlgehäuse in Schutzart IP6x mit diversen Kabelverschraubungen auf Anfrage erhältlich.



- Verteilerbaustein für DIN-Hutschienen-Montage
- mit Kurzschlusschutz pro Stichleitung
- Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
- Kabelschirmung: Kapazitive bzw. direkte Verbindung mit Gehäusepotential über einen Schalter wählbar
- Aluminium-Gehäuse
- Entity und FISCO-konform gemäß IEC 60079-11


FOUNDATION fieldbus und PROFIBUS-PA

IP20-Verteilerbaustein, achtkanalig

JRBS-40SC-8C/EX

Typenbezeichnung	JRBS-40SC-8C/EX
Ident-Nr.	6611453
Feldbusstandard	IEC 61158-2
Betriebsspannungsbereich	12...32 VDC
Eigenstromaufnahme	≤ 7 mA
Spannungsfall	≤ 0.3 V
Kurzschlusschutz	≤ 30, ≤ 35, ≤ 45, ≤ 60 mA
Anzeigen	
Betriebsbereitschaft	1 x grün
Kurzschlussmeldung	8 x rot
Ex-Zulassung gem. Konf.-Bescheinigung	PTB 05 ATEX 2002
Kennzeichnung des Gerätes	Ex II 2 G Ex ib IIC/IIB T4
Kennzeichnung des Gerätes	Ex II 2(1) G Ex ia IIC/IIB T4
	Ex II 2 G (2D) Ex ib [ibD] IIB T4
	Ex II 2(1) G (1D) Ex ia [iaD] IIB T4
	FISCO / Entity Fielddevice
Entity Parameter	
max. Ausgangsspannung U_o	≤ 24 V
max. Ausgangsstrom I_o	≤ 250 mA
max. Ausgangsleistung P_o	≤ 2560 mW
max. Eingangsspannung U_i	≤ 24 V
max. Eingangsstrom I_i	≤ 250 mA
max. Eingangsleistung P_i	≤ 2560 mW
FISCO Parameter nach IEC 60079-11	
max. Ausgangsspannung U_o	≤ 17.5 V
max. Ausgangsstrom I_o	≤ 380 mA
max. Ausgangsleistung P_o	≤ 5320 mW
max. Eingangsspannung U_i	≤ 17.5 V
max. Eingangsstrom I_i	≤ 380 mA
max. Eingangsleistung P_i	≤ 5320 mW
Innere Induktivität/Kapazität L/C _i	Trunk (In/Out): vernachlässigbar / ≤ 5.00 nF je Feldstromkreis: vernachlässigbar / ≤ 0.47 nF Σ Feldstromkreise: vernachlässigbar / ≤ 5.00 nF
Ex-Zulassung gem. Konf.-Aussage	TURCK Ex-13002H X
Kennzeichnung des Gerätes	Ex II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
	Ex II 3 G Ex ic IIC T4 Gc
Elektrischer Anschluss	Federzugklemmen
Segment IN	8 x Federzugklemme
Segment OUT	1 x Federzugklemme
Stichleitung	1 x Federzugklemme
Anschlussquerschnitt	0.2 ... 2.5 mm ² (AWG: 24 ... 14)
Erdungsbolzen	M5 x 1
Schutzart	IP20
MTTF	117 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
Gehäusewerkstoff	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Abmessungen	177 x 31 x 75.5 mm
Befestigungsart	aufschnappbar auf Hutschiene (EN 60715)

Abmessungen



Klemmenbelegung

	1 = -
	2 = +
	3 = S
1 2 3	