

Abb. 1:
D Deckenausschnitt erstellen. Angabe des Durchmessers siehe Kartonetikett. Toleranz: +2 mm.
GB Prepare the ceiling cut-out. Refer to the label on the carton for details of the diameter. Tolerance: +2 mm.




Abb. 2:
D Elektrischer Anschluss nach den nationalen Installationsnormen.
GB Electrical connection according to national installation standard.




Abb. 3 - 4:
D Abdeckung schließen. Versorgungseinheit in die Decke legen. Leuchte positionieren.
GB Close the cover. Insert the supply unit in the ceiling. Position the luminaire.





Abb. 5 - 6:
D Mit niedrigstmöglichem Drehmoment die Schrauben der Befestigungswinkel anziehen.
GB With the lowest torque as possible tighten the screws of the clip angle.






Abb. 7:
D Systemring oder Ausstattungsteil durch Rechtsdrehung am Montagerring befestigen.
GB Fasten the system ring or equipment part with a right turn at the installation ring.




Einbaudownlight LED D Montageanleitung

Beiliegende Sicherheitshinweise sind unbedingt einzuhalten, Montage und elektrischer Anschluss müssen durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

GB Installation instructions

The enclosed directions for safety must be observed, the unit must be installed and connected by a qualified electrician.

D Nur Betriebsgeräte mit Schutzkleinspannung (SELV) verwenden!
GB Only use operating equipment with safety extra-low voltage (SELV)!



D Mindestabstände zu Gebäudeteilen (in mm), Schutzklasse I
GB Minimum distances to building parts (mm), Protective class I
a = 25 mm = 25 W
a = 35 mm = 37 W

30-50906 2. 03/13

SCHMITZ | WILA

SCHMITZ-WILA GmbH Niederreimerfeld 29 D-59823 Arnsberg
T +49 2932 9677 0 info@schmitz-wila.com