

Zähleranschlußsäule, 1 Zähler

inkl. Festplatzteil

nach DIN 0100 Teil 722

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB TEN Thüringer Energienetze oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
- 5-Leiter Verdrahtung
- 1xHLAK 25mm²
- 1xFI40/4/0,03+1xC16/3+1xCEE16+2xB16+2xSchuko
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan ,
dauerhaft flexibel, UV-beständig ,erhöhte Reißfestigkeit

optional:

- Einbau von sel. HSA entsprechend der benötigten Leistung
- Sockelfüllmaterial SFM 0



Zustimmung Netzbetreiber einholen !!!

			Datum	28.02.2011	Projekt: Festplatzverteiler	Ang.-Nr.:	=			
			Bearb.	A.Fiedler				Auf.-Nr.:	+	
			Gepr.		Bst.Nr. 01.00.1P11FP162S					
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23
99718 Greußen

Tel: 49/03636/7614-76
Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v.
1 Bl.