

Sicherheitshinweis! Die Montage/Einbau der Leisten erfolgt nur durch Fachpersonal! Sollten Laien Zutritt zu Schränken mit Systemleisten haben, ist vom Errichter/Betreiber der Anlage der Schutz gegen direktes Berühren sicherzustellen (DIN VDE 0100, Teil 729)!

Zählersäule mit Festplatzteil

nach **VDE-AR-N 4101 bzw. 4102**, DIN 43870
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Schutzart des Zählerfeldes IP54

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(Zwangsschließung-Schlüssel im geöffneten Zustand nicht abziehbar)

bestehend aus :

- Zählerplatz e.on Bayern AG
- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm
- Berührungsschutzabdeckung
- 2x Leerplatz für Steckdosenleiste (100mm-System)
- 1x Leerplatz für NH00-Leiste
- Kabelabfangschiene
- Festplatzeinführung

optional:

- RAL-Lackierung



Gehäusotyp:

GSAB 58S2000

H : 2010

B : 583

T : 280

		Datum	06.12.2013	Projek:	Festplatzverteiler	Ang.-Nr.:	213....
		Bearb.	H.Vonnoe	Best-Nr	02.1P11Sy	Auf.-Nr.:	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.