

Zähleranschlußsäule

1 Zähler + Systemleisten

nach DIN 0100 Teil 722

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB e.on Bayern AG

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschließung
(1xKundenzylinder eingebaut)


bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00 100A bis 70mm²
- 4-Leiter Sammelschienensystem
- 5-Leiter Verdrahtung
- 1xSystemleiste 2xCEE32
- 1xSystemleiste 4xSchuko
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan dauerhaft flexibel, UV-beständig ,erhöhte Reißfestigkeit

optional:

- Einbau von sel.HSA entsprechend der benötigten leistung

**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!!**



Gehäusetyp
GSAB 58S2000
H.:2010
B.:585
T.:280

				Datum	30.12.10	Projekt:Festplatzverteiler		Ang.-Nr.:	
				Bearb.	J.Drechsler	Best.Nr.:02.1P11Sy32S		Auf.-Nr.:	
				Gepr.		Urspr.		Ers.f.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Ers.d.			



GSAB
Elektrotechnik GmbH

		=	
		+	
Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1	Bl.