

Festplatzverteilerverteiler

nach DIN 0100 Teil 722

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel incl. Zylinder

bestehend aus :

- Eing. Klemme 4x25qmm+D02/ 3 (Vorsich.)
- Berührungsschutzabdeckung
- 2xFI 40/4/0,03+8xB16+8xCE16 (230V)
- 8TE Platzreserve f. Wechselstromzähler
- Festplatzeinführung im Sockel

optional:

- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung



Gehäusetyp:
GSAB 35S1700
 H : 1700
 B : 350
 T : 280

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------------|
| | | | Datum | 06.10.2013 | Projekt: Festplatzverteiler | Ang.-Nr.: 213..... | | | = |
| | | | Bearb. | Ch.Vonnoe | Best-Nr: 32S1700FP8CE16 | Auf.-Nr.: | | | + |
| Zust. | Anderung | Datum | Name | Norm | Urspr. | Ers.f. | Ers.d. | | |
| | | | | | | | | Lindenstraße 23 | Tel: 49/03636/7614-76 |
| | | | | | | | | 99718 Greußen | Fax: 49/03636/7614-30 |
| | | | | | | | | | Bl. 1 v. |
| | | | | | | | | | 1 Bl. |



GSAB
 Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
 99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.