

nach DIN 43870 bzw. Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5


Schutzklasse II (schutzisoliert)

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfeldschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

- 4-Leiter Sammelschienensystem
- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste
(Bolzenanschluss M12, 3x1pol.schaltbar)
- 5x100mm Reserveplatz
- 1x50mm Reserveplatz
- Berührungsschutzabdeckung

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Festplatzeinführung im Sockel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite



				Datum	11.01.2016	Projekt: Kabelverteiler Bst.Nr.:1S1000K2LSL2	Ang.-Nr.:			=		
				Bearb.	M.Biermann							
				Gepr.								
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.