


nach DIN 43870 bdeW Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

(Profilzylinder eingebaut)

- 4-Leiter Sammelschienenensystem
- 5xNH2 Sicherungslastschaltleiste
(Bolzenanschluss M12, 3x1pol.schaltbar)
- 2x100mm Reserveplatz
- 1x50mm Reserveplatz
- Berührungsschutzabdeckung

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Festplatzeinführung im Sockel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite



				Datum	11.01.2016	Projekt: Kabelverteiler Bst.Nr.:1S1000K5LSL2			Ang.-Nr.:				=		
				Bearb.	M.Biermann								+		
				Gepr.											
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: Fax:	49/03636/7614-76 49/03636/7614-30	Bl. 1 1	v. Bl.