


nach DIN 43870 bdeu Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schließung : Eifachschwenkhebel
(Profizylinder eingebaut)

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm
- 3xNH2 Sicherungslastschaltleiste
(Bolzenanschluß M12, 3x1pol schaltbar)
- 4xNH00 Sicherungslastschaltleiste
(Schellenklemme bis 70mm² CU, 1x3pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite



				Datum	06.01.2016	Projekt:Kabelverteiler Best.Nr.:0S850K3LSL2-4LSL00		Ang.-Nr.:			=				
				Bearb.	M.Biermann			Auf.-Nr.:			+				
				Gepr.											
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23	Tel:	49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
											99718 Greußen	Fax:	49/03636/7614-30	1	Bl.