

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

(1xKundenzylinder eingebaut)

- 4-Leiter Sammelschiensystem 400A
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xReserveplatz 100mm für Zugang NB
- Wandlerbaussatz mit Laschen 40x10x170
- 1xSicherungselement D01/10A 3polig
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Abgang Kunde
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1x Zähler-Wechselschrank nach TAB Nord B 3.33 800x800 mit
 - Zähler-Wechselftafel nach TAB A 2.02 Typ II
 - Sekundärverdrahtungs-Verbindungssatz zum Meßschrank
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

- Sockelfüllmaterial SFM 3

ung
eiber
!!

1465

1020

100mm Reserveplatz

PEN

NB

Kunde

Eingrabetiefe ca. 600mm

Gehäusotyp
GSAB 3S1000
H: 1020+950
B: 1456
T: 320

				Datum	01.04.2016	Projekt: Wandlermessung Best.Nr.:42.W400.800x800-1		Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH		=	+	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.
				Bearb.	M.Biermann										
				Gepr.											
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.							