

Wandlerrmessung 630A

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB 2012 E.ON edis AG sowie TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)


Material: glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!!



Gehäusotyp:
GSAB 88S1700
H: 1065+665
B: 883
T: 272

bestehend aus :

- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB (V-Klemme 10-240mm², 1x3pol schaltbar)
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 630A
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Wandlerlaschen 40x10x170
- 1xSicherungselement B6/25kA 3polig
- 1xNH3-Sicherungslastschaltleiste Abgang Kunde (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 2xReserveplatz 100mm für Abgang Kunde
- Sekundärverdrahtungs-Verbindungssatz zum Meßschrank
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1

Meßschrank

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB 2012 E.ON edis AG sowie TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)


Material: glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau , ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschließung (1xKundenzylinder eingebaut)

Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!!



Gehäusotyp:
GSAB 88S1700
H: 1065+665
B: 883
T: 272

bestehend aus :

- Vorrichtung zur Aufnahme der Isoliermontageplatte 750x750mm
- Zählerwechselplatte 3-teilig, bestückt und verdrahtet mit Trenn- und Prüfklemmen nach TAB E.ON edis AG

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1

Datum: 30.03.2016		Projekt: Wandlerrmessung		Auf.-Nr.:		Zust./Änderung		Datum/Name/Norm		Projekt: Wandlerrmessung		Auf.-Nr.:		Zust./Änderung		Datum/Name/Norm	
Bearb.: M.Biermann		08.W630.88S		Ers.d.		Bl. 1 v. 1		M.Biermann		08.W630.88S		Ers.d.		Bl. 1 v. 1		M.Biermann	
Urspr.		Ers.f.		Ers.d.		Bl. 1 v. 1		Urspr.		Ers.f.		Ers.d.		Bl. 1 v. 1		Urspr.	