Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld (schmale Bauform)

angelehnt an VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Zustimmung Netzbetreiber einholen!!

NB - Teil nach TAB Stromnetz Berlin GmbH
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart Zählerfeld : IP 54 vorbereitet
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester,
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)



Gehäusetyp:
GSAB 35S2000
H: 2010
B: 353
T: 280

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00 eingebaut
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Enbau für selektiven Hauptsicherungsautomat
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- HLAKL 25mm²,4pol.

optional:

- Einbau selekt. Hauptleitungsschutzschalter entsprechend der benötigten Leistung
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C
- IP54 Zählerabdeckhaube

				Datum	31.03.2016	Projekt: ZAS 1Zähler	Ang.-Nr.:	
				Bearb.	M.Biermann	**Bst.Nr: 07.00.1P11**	Auf.-Nr.:	
				Gepr.				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.