Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

EVU - Teil nach TAB Stadtwerke Bonn od. TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerfelder : IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)



Gehäusetyp:
GSAB 58S1700
H : 1710
B : 583
T : 280

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Einbau für selektiven Hauptsicherungsautomaten
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-c mit H07V-K 10mm²
- Zählersteckklemme 63A (mit plombierhaube)
- 1xHLAK 25mm²,5pol.

optional:

- 5-Leiter-Sammelschienensystem
- Einbau selektiven Hauptleitungsschutzschalter entsprechend der benötigten Leistung

				Datum	25.11.2015	Projekt:ZAS 1Zähler	Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=
				Bearb.	M.Biermann	**Best.Nr.:24.00.1P11b**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.				Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr. Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.