Zähleranschlußsäule 2Zähler

konform zu VDE-AR-N 4101 bzw. 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

EVU - Teil nach TAB e.on Bayern AG od. TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Stochersichere Belüftungskanäle
Material : glasfaserverstärktes Polyester nach IEC-695-2-1
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschließung (Kundenzylinder eingeb.)

<u>bestehend aus</u> :

- HAK 3xNH2 160A
- 4-Leiter Sammelschienensystem
- 5-Leiter Verdrahtung, In=63A
- 2xHLAK 5x25mm²

<u>optional:</u>

- Einbau von 6 sel.HSA entsprechend der benötigten Leistung



<u>Gehäusetyp:</u>

GSAB 88S2000
H : 1390 + 665

B : 884

T : 272

				Datum	22.12.2014	Projekt:ZAS 2Zähler	Ang.-Nr.:	GSAB Elektrotechnik GmbH	=
				Bearb.	M.Ackermann	BestNr:02.88.1P21HAK2	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.				Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.