

Mit Montagerrahmen zur Befestigung auf Versorgungsschacht
Flex.-Anschlusskabel 5x16 mit CEE-Stecker 63A

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

Schutzart der Säule : IP 44

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfeldschwenkhebel

-Systemleiste CEE32+CEE16

-Systemleiste 2xCEE32

-Systemleiste 2xCEE16

-2xSystemleiste Schuko

- Festplatzeinführung im Sockel



B : 580

T : 280

				Datum	17.11.2014	Projekt: Festpl.-Vert.			Ang. 2150....				GSAB	Elektrotechnik GmbH			=		
				Bearb.	H. Vonnoe												+		
				Gepr.											Best-Nr. 58SmobSy32-1632162S		Auf.-Nr.:		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.											