

für Einspeiseanlagen nach EEG 2012
VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4105
nach DIN 43870 bzw Richtlinie 2011
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

bestehend aus :

- Zugangsklemmen bis 2x4x250mm²
- 5-Leiter-Sammelschienensystem 400A
- 1xNetzüberwachungsrelais nach VDE AR 4105, mit Prüf-/Trennklemmen incl. Vorsich. 25kA
- 2xLasttrennschalter 200kW , AC3, 4-pol. mit Motorantrieb
- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste (WR-Abgänge) (V-Klemmen 10-240mm², 3x1pol. schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

Technical drawing of the GSAB 1S1000 cabinet, showing front and side views with dimensions and internal components.

Dimensions:

- Width: 805
- Height: 1022
- Depth: 1320

Internal Components:

- Trennklemme (Disconnecting terminal block)
- PE (Protective Earth)
- N (Neutral)
- 2x4x240 (Cable size)

Gehäusetypp:
 GSAB 1S1000
 H: 1020+950
 B: 805
 T: 320

Eingrabbtiefe ca. 600mm

Sockel 1NSE separat bestellen

				Datum	11.01.2016	Projek: Kabelverteiler Bst.Nr.: 1S1000AR200kW2LSL2		Ang.-Nr.:	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=			
				Bearb.	M.Biermann							+			
				Gepr.											
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: Fax:	49/03636/7614-76 49/03636/7614-30	Bl. 1 1	v. Bl.