

Systemleiste 1xCEE63+DS-Z nach MID Richtlinie

nach DIN EN 60439-1

geprüft nach VDE 0660 Teil 500


IEC 60439-1:1999 +A1:2004

Systemleiste für Kabel- und Festplatzverteiler

-Anschluss- und Befestigung auf Sammelschienenensystem
185mm (wie Sicherungsleiste NH2)

bestückt mit:

- D02-Sicherungssockel 3-pol. kurzschlußfest auf Sammelsch.
verdrahtet
- 1xFI-Schalter 63/4/0,3
- 1xDrehstromzähler nach MID-Richtlinie
- 1xCEE63 5pol



Maße in mm:

H: 710

B: 100

T: 165

Sicherheitshinweis!

Die Montage/Einbau der Leisten erfolgt nur durch Fachpersonal! Sollten Laien Zutritt zu Schränken mit Systemleisten haben, ist vom Errichter/Betreiber der Anlage der Schutz gegen direktes Berühren sicherzustellen (DIN VDE 0100, Teil 729)!

			Datum	15.10.2015	Systemleiste 1xCEE63 inkl. DS-Z	Ang.-Nr.:			=
			Bearb.	M.Biermann	Best.:99.00.063-Zdig	Auf.-Nr.:			+
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		
								Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30
									Bl. 1 v. 1 Bl.