Zähleranschlußsäule, 3 Zählerfelder mit BKE-I

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB Netze BW GmbH
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerfelder : IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)



Gehäusetyp:
GSAB 58S2000
H : 2010
B : 583
T : 280

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00 eingebaut
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Einbau für SH-Schalter
- 3xBKE-I Zählerplatz inkl Feld für Zusatzanwendung
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 3xHLAK 25mm²,4pol.

optional:

- Einbau selektiven Hauptleitungsschutzschalter entsprechend der benötigten Leistung
- 5-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²

				Datum	26.10.2016	Projekt:ZAS 3 Zähler	Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=
				Bearb.	M.Biermann	**25.00.1P31ez**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.				Lindenstraße 23 Tel: +49 3636/7614-0	Bl. 1 v.
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: +49 3636/7614-30	1 Bl.