Zähleranschlußsäule
1 Zähler/TSG + Vert. 6x12 TE

nach DIN 43870 BDEW Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB E.ON Bayern AG
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel (Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 4-Leiter Sammelschienensystem
- 5-Leiter Verdrahtung
- 7 pol. Steuerleitungsklemme
- HLAKL 25qmm,5pol.
- Steuersicherung LS B10,25kA
- Verteilerfeld 6x13TE

optional:

- Einbau von selektiven Hauptsicherungs-automaten entspr. der benötigten Leistung



Gehäusetyp:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 583
T: 272

				Datum	06.11.2012	Projekt:ZAS 1Z./TSG	Ang.-Nr.:	GSAB Elektrotechnik GmbH	=
				Bearb.	M.Biermann	**Best.Nr.: 02.00.1P1V6**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.					Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.		99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.